



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号 SYEx22. 12180X
Certificate No.

制造商 Manufacturer	浙江鸿祥连接器有限公司	
地址 Address	浙江省温州市乐清市柳市镇深河村	
生产企业 Factory	浙江鸿祥连接器有限公司	
地址 Address	浙江省温州市乐清市柳市镇深河村	
产品名称 Name of product	防爆电缆夹紧密封接头	
型号规格 Type specification	HX-EX-□	
防爆标志 Ex-marking	Ex db IIC Gb; Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db	
产品标准 Product standards	Q/HX 002-2022	图样编号 Drawing No. HX-EX-00-00~11



备注
Note

- 产品型号解释: HX-Ex-□, HX-Ex 代表防爆电缆夹紧密封接头, □代表螺纹规格。
- 可代表螺纹规格: M16×1.5、M20×1.5、M25×1.5、M32×1.5、M40×1.5、M50×1.5、M63×1.5、M75×1.5、M87×1.5、M90×1.5、M115×1.5、M125×1.5、NPT½、NPT¾、NPT1、NPT1¼、NPT1½、NPT2、NPT2½、NPT3、NPT3½、NPT4、G½、G¾、G1、G1¼、G1½、G2、G2½、G3、G3½、G4。其中 G½、G¾、G1、G1¼、G1½、G2、G2½、G3、G3½、G4, 防爆标志仅为 Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db。
- 外壳防护等级 IP66。
- 产品安装后应符合防爆型式要求。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| GB/T 3836.1-2021 | 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求 |
| GB/T 3836.2-2021 | 爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的 设备 |
| GB/T 3836.3-2021 | 爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的 设备 |
| GB/T 3836.31-2021 | 爆炸性环境 第31部分: 由防粉尘点燃外壳“t”保护的 设备 |

批准
Approved by

发证日期
Date of issue 2023-06-30

证书有效期至
Valid date 2028-06-29

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心
Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街10号
电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033, 85831461
证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141
传真 Fax: 024-25316883
E-mail: sy_ex@sina.com

注: 本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.